

**Акт сдачи - приемки в эксплуатацию
огнезащитной обработки объекта огнезащиты
от «03» Августа 2020 г.**

1. Наименование объекта огнезащиты:

Ескенежалская ОШ

2. Адрес объекта огнезащиты: Акмолинская область, Зерендинский район, с. Ескенежал
(индекс, наименование города (населенного пункта), наименование улицы (переулка), номер дома)

Руководитель предприятия (объекта огнезащиты): Директор Мурат Нурсауле.
(Ф.И.О., контактный телефон)

Комиссия в составе: Директора Ескенежалской ОШ Мурат Нурсауле., директора ТОО «ПожБезПром-Servise NA» Касенова Д.К.
(Ф.И.О., организация (учреждение), должность)

3. Произвела осмотр выполненных работ по обработке деревянных конструкций чердачного помещения школы расположенного по адресу: Акмолинская область, Зерендинский район, с. Ескенежал, общей площадью 162 (сто шестьдесят два) кв.м. огнезащитным составом «НЕГОРИН МС» по 2-ой группе защиты (трудновоспламеняемая)
(наименование вида огнезащитных работ)

При этом установлено, что огнезащитная обработка была выполнена в соответствии с правилами и техническими условиями.

(описание выполненной работы)

4. Соответствие выполненных огнезащитных работ требованиям нормативной и (или) технической документации: СТ РК 615-1-2011

(указывается нормативная и (или) техническая документация)

5. При выполнении огнезащитных работ применялось огнезащитное средство «НЕГОРИН МС»
(наименование огнезащитного средства, технические и эксплуатационные характеристики)

6. Решение комиссии: обработка выполнена раствором «НЕГОРИН МС» технические условия завода изготовителя по нанесению огнезащитного состава соблюдены, Заказчиком объект принят, претензии на выполненную работу не предъявлено.

7. Срок следующей обработки: «03» Августа 2022 г.

Акт составлен в 2-х подлинных экземплярах, один выдается Заказчику, другой находится в ТОО «ПожБезПром-Servise NA»

Директор
Ескенежалская ОШ

Заказчик:



Мурат Нурсаул

Подрядчик:

Директор
ТОО «ПожБезПром-Servise NA»

Касенов Д.К.